



ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Пријемач:	20.07.2018.	
Број:	7115/	225
Контрол:		

**ПРОЦЕДУРА ЧУВАЊА ОПАСНИХ (ЗАПАЉИВИХ И
ЕКСПЛОЗИВНИХ) МАТЕРИЈА И БОЦА СА
КОМПРИМОВАНИМ УТЕЧЊЕНИМ ГАСОВИМА**

– Дом здравља Горњи Милановац –

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
4.31	20.06.2018	
Израдио Др Аксентије Тошић <i>Др Аксентије Тошић</i>	Контролисао <i>Душан Штребич</i>	
Тим за заштиту животне средине		



1. ПРЕДМЕТ

Овом процедуром утврђује се редослед и поступак чувања опасних материја и боца са компримованим гасовима.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у Дому здравља Горњи Милановац.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Процедура је писани документ којим се детаљно утврђује начин и поступак пријављивања и отклањања кварова.

4. ОДГОВОРНОСТ

За примену процедуре одговорне су главне сестре службе и лице одговорно за техничке послове.

5. ОПИС ПОСТУПКА

Опасне материје морају се чувати у атестираним лименим или стакленим посудама у магацину где је проветравање добро, да би се спречила акумулација опасних материја. Из истог се узимају само за потребе дневних количина.

Боце са компримованим и утечњеним гасовима чувају се у просторима где температура никада не прелази 50 С и са одговарајућом вентилацијом. Боце се у току преноса не смеју котрљати, вући по подлози или бацати. Празне боце означити и држати одвојено од пуних. Боце морају бити осигуране од пада и механичких оштећења.

Квартално прегледати и контролисати спровођење наведених активности и поступака.

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

- Образац 4-107 издавања опасних материја и боца са гасом
- Образац 4-110 пријема у складиште опасних материја и боца са гасом
- Образац 4-111 Тренутно стање опасних материја и боца са гасом у складишту
- Извештај периодичних – кварталних прегледа стања у складишту